(ഇ) ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ലൈനുകള മാറ്റി അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കാരണമെന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഉദ്ദേശം 8063 സർക്യൂട്ട് കി.മി.ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളും 31,521 കി.മീ. 11 കെ. വി. ലൈനും, 1,95,995 കി.മീ. എൻ.റ്റി. ലൈനുകളുമുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ 1940 മുതൽ 2003 വരെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പണിതവയാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനുകളിൽ ഉദ്ദേശം '55' വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ലൈനുകളുമുണ്ട്.

(സി) ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഏകദേശം 559.7 കി.മീറ്ററും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ 2017 കി.മീറ്ററും വരും.

(ഡി) മൂല്യ വ്യാസമുള്ള കമ്പികളിൽ അലുമിനിയം കമ്പിക്ക് പ്രസരണ വിതരണനഷ്ടം കൂടുതലായി കാണാം.

(ഇ) ഉയർന്ന മുതൽ മുടക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും മോഷണവുമാണ് ചെമ്പുകൊണ്ടുള്ള ലൈനുകൾ മാറ്റി അലുമിനിയം ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

വൈദ്യുതി മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി

111 (3911) ശ്രീ. പി. നാരായണൻ :
ശ്രീ. പി. എസ്. സുപാൽ :
ശ്രീ. എം. കുമാരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി മോഷണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ;

(ബി) വൈദ്യുതി മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ നടപടി എടുത്തവരിൽ എത്രപേർക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) വൈദ്യുതിമോഷണവും അനധികൃത ഉപയോഗവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിന് ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിന്റെ (വിജിലൻസ് ആന്റ് സെക്യൂരിറ്റി) മേൽനോട്ടത്തിലും ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ആന്റി പവർ തെഫ്ട് സ്ക്വാഡ്) നിയന്ത്രണത്തിലും തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി ഓരോ ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് റീജിയണൽ യൂണിറ്റും അതിന് കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ യൂണിറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയത്തും രണ്ടും എറണാകുളം റീജിയണൽ യൂണിറ്റിൽ എറണാകുളം, വാഴത്തോപ്പ്, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്നും കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

യൂണിറ്റിൽ കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ്, കല്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്നും ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചു. കൂടാതെ ഹൈ ടെൻഷൻ/ എക്സ്ട്രാ ഹൈടെൻഷൻ മേഖലയെക്കൂടി ബോർഡിലെ ചീഫ് വിജിലൻസ് ആന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആഫീസറുടെ മേലധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആയതിന് ചുമതലക്കാരായി മൂന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരെ ആന്റി പവർ തെഫ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) വൈദ്യുതി മോഷണത്തിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്സുകളിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വൈദ്യുതി മോഷണവും വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതിന് നടപടികൾ

112 (3912) ശ്രീ. സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് :
ശ്രീ. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ :
ശ്രീ. ജോസഫ് എം. പുതുശ്ശേരി :
ശ്രീ. മാമ്മൻ മത്തായി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം വൈദ്യുതി മോഷണവും വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗവും തടയുന്നതുവഴി എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഈ ഇനത്തിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിനുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭമെത്രയെന്നും അറിയിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വൈദ്യുതി മോഷണവും വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗവുംവഴി 1-4-2001 മുതൽ 5/2003 വരെ 1,99,30,631 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പിഴയായി 24,85,71,228 രൂപ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ 7,91,29,444 രൂപ വസൂലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുക കോടതി കേസുകളിലും അപ്പീൽ പെറ്റീഷന്റെ തീർപ്പിലും വിധേയമായി പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളതാണ്.

കേരള പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ബോണ്ടുകൾ

113 (3913) ശ്രീ. കെ. പി. മോഹനൻ :
ശ്രീ. സി. കെ. നാണു :
ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് :
ഡോ. എ. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കേരള പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ 2003-ൽ പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയുണ്ടായോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly